



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.АЯ54.В.00103/25

Серия **RU** № **0383586**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции и услуг АО "Республиканский сертификационный методический центр "Тест-Татарстан", место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 420061, Россия, Республика Татарстан, город Казань, улица Космонавтов, дом 49; аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.10АЯ54 от 08.06.2015г.; телефон: +7(843) 295-42-24; адрес электронной почты: test-tatarstan@rsmc.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Уральский завод газового и противопожарного оборудования», место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 620146 Россия, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Начдива Онуфриева 55, помещение 1934, основной государственный регистрационный номер ОГРН: 1146684002838, телефон: +7(343) 383-63-63, адрес электронной почты: info@uzgpo.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Уральский завод газового и противопожарного оборудования», место нахождения: 620146 Россия, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Начдива Онуфриева 55, помещение 1934; адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 623270, Россия, Свердловская область, город Дегтярск, улица Калинина, дом 31Т.

ПРОДУКЦИЯ Баллоны из углеродистой и легированной стали вместимостью от 0,001м³ до 0,1 м³ рабочим давлением от 9,8 МПа до 30,0 МПа, рабочая среда - газ (группа 1, 2) 3-я и 4-я категории согласно таблиц 1, 2 Приложения № 1 к ТР ТС 032/2013 изготавливаются по ГОСТ 949-2023 «Баллоны стальные бесшовные на рабочее давление не более 30,0 МПа (305,9 кгс/см²) вместимостью не более 100 л для транспортировки, хранения и использования газов. Технические условия» серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 7311 00 110 0 7311 00 130 0 7311 00 300 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

1. Протокола испытаний № 047.802.87 от 02.04.2025, проведенных Независимым испытательным центром "Тест-Евразия" ООО "Квалитет-Эксперт" (аттестат аккредитации № RA.RU.214C73).
 2. Акта анализа состояния производства от 03.04.2025 Органа по сертификации продукции и услуг АО "Республиканский сертификационный методический центр "Тест-Татарстан".
 3. Документов, представленных заявителем в приложении (бланк № 1070347).
- Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Соблюдение требований технического регламента обеспечивается применением стандарта ГОСТ 949-2023 «Баллоны стальные бесшовные на рабочее давление не более 30,0 МПа (305,9 кгс/см²) вместимостью не более 100 л для транспортировки, хранения и использования газов. Технические условия». Условия хранения 4(Ж2) по ГОСТ 15150. Расчетный срок службы - 40 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 07.04.2025 ПО 06.04.2030

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Гогин Сергей Валерьевич
(Ф.И.О.)

Макарова Людмила Александровна
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АЯ54.В.00103/25

Серия **RU** № **1070347**

Сведения по сертификату соответствия

Документы, представленные заявителем в качестве доказательства соответствия продукции:

1. Паспорт «Баллон стальной бесшовный для сжатых и сжиженных газов на $P_r \leq 30,0$ МПа ($305,9 \text{ кгс/см}^2$)» от 01.03.2025.
2. Расчет на прочность баллона $\varnothing 219 \text{ мм}$ на рабочее давление $14,7$ МПа (150 кгс/см^2) «Баллон $\varnothing 219$ мм на рабочее давление $14,7$ МПа (150 кгс/см^2) из углеродистой стали по ГОСТ 949-2023» от 12.03.2025.
3. Обоснование безопасности «Баллоны стальные бесшовные на рабочее давление не более $30,0$ МПа ($305,9 \text{ кгс/см}^2$) вместимостью не более 100 л для транспортировки, хранения и использования газов» от 12.03.2025.
4. Документ о качестве от 12.03.2025.
5. Сертификат качества № 04-1906 от 25.02.2025.
6. Руководство по эксплуатации «Баллоны для горючих и взрывоопасных газов» от 12.03.2025.
7. Руководство по эксплуатации «Баллоны для инертных и негорючих газов» от 12.03.2025.
8. Квалификационные удостоверения:
 - удостоверения № 2402 от 30.04.2020, № 2999 от 03.07.2024 испытателей баллонов, выданных ООО «Уральский центр профессиональных квалификаций»;
 - удостоверения о повышении квалификации № 5232 от 18.07.2022, № 7180-7183 от 10.02.2025 по программе курса обучения «Организация безопасности эксплуатации сосудов, работающих под давлением».

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Гогин Сергей Валерьевич
(Ф.И.О.)

Макарова Людмила Александровна
(Ф.И.О.)